



STREIFF UNTERLAGSBODEN

# BAUSTROM

Baustelle: .....

Adresse: .....

Datum: ....., ab 07.00 Uhr

Wir benötigen für unsere Misch- und Förderanlage  
folgenden bauseitigen Stromanschluss:

**Anschluss: CEE 63 Ampere, 5 Pol**  
**Sicherung: 63A Auslösecharakteristik <C> oder <D>**  
**Fehlstromschutzschalter: <FI> 63A / 30mA**

Wartezeiten infolge Stromunterbruch werden in Rechnung gestellt.

Auskunft erteilt:

STREIFF UNTERLAGSBODEN AG  
Telefon 052 368 80 80

oder

Wilcowa Baumaschinen AG  
043 388 70 60

